



## Oppsummeringsnotat

Forvaltningsrevisjon vann og avløp, Vega kommune

### I tråd med anbefalinger fra revisor, pkt 5.2:

- **Utarbeide plan for vedlikehold og fornying av vann- og avløpssystemet**

Råvannkilde Okvatnet:

Multikonsult er engasjert for å vurdere råvannkilden mht utbygging/sikring av råvannuttak. Befaring 16.09.21

Sykehjem – nødvann

Etablere nødvannreserve på sykehjemmet for å redusere sårbarheten

Etablere trykkreduksjon Nes-Holand

Utskifting hovedventiler i Tortenåsen, Rørøy og Bø

Skifting av PLS-styring i pumpestasjoner i Burshaugen, Vågen og Gardsøy

Utbedre overløpsledninger fra pumpestasjoner i Burshaugen og Vågen

- **Sikre at kommunen har tilgang på tilstrekkelig kompetanse på fagområdet**

Oppstartmøte strategisk rekruttering/kompetanseplan avholdes 01.10.21.

Jfr kommunestyremøte 17.06.21.

Temaet har vært drøftet og diskutert i lengre tid i administrasjonen. Hvordan løse tjenester der det er behov for kompetanse?

Samarbeid med andre kommuner?

Kjøp av private tjenester?

Oppbygging av egen organisasjon/fagmiljø?

- **Etablere tilfredsstillende internkontroll og beredskapsplan**

Punktet henger sammen med tilgang på kompetanse.

Krever resurser i form av vaktordning.

Internkontrollen er fordelt på ulike roller der teknisk sjef innehar de fleste.

Dette er ikke robust nok.



- **Etablere ordning for nødvann utenom ordinært vannforsyningssystem**

Inngå avtaler med Brønnøy kommune om bistand  
Inngå avtale med Slåttøy transport om bistand/logistik  
Formalisere samarbeid mellom vannetat og brannvesen ifbm levering av nødvann til landbruk  
Formalisere samarbeid med hjemmesykepleien ifbm levering av drikkevann til pasienter i hjemmet

Ovenstående løsning er utprøvd i praksis og er robust nok for å ivareta leveringsplikten i ca 3-4 døgn.  
Hendelser med behov for levering av nødvann over lenger tid er et større spørsmål og krever utredning av alternativ råvannkilde. Dette er ikke oppstartet.

- **Holde årlige beredskapsøvelser på vann- og avløpsområdet**

Planlegges øvelser sammen med brannvesenet ihht brannkummer. Plassering av kummer, mengde slukkevann som leveres, funksjonalitet på ventiler/stendere etc.

Planlegges øvelse med hjemmesykepleien ihht levering nødvann.

Vega 14.09.21

.....  
Anders Karlsson, teknisk sjef